



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Лужского района**

МДОУ «Детский сад № 7»

пр. Кирова, д. 4/26,
г. Луга, Лужский район,
Ленинградская область, 188230

пр. Кирова, д. 24, г. Луга,
Ленинградская область, 188230
Тел, факс: (81372) 2-63-22
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

24.03.2023 № ИВ-180-7-71-393
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«24» марта 2023 года

г. Луга, пр. Кирова, д. 24
(село, город, район)

Я, государственный инспектор Лужского района Ленинградской области по пожарному надзору Белоусов Кирилл Витальевич

(указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 2-22-107-70 от «24» марта 2023г., вынесенного в отношении заведующего хозяйством МДОУ «Детский сад № 7» Константиновой А.Ф.
(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного должностного лица или гражданина)

Материалами установлено, что

21.03.2023 в 09 часов 14 минут, по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26 Лужской городской прокуратурой проведена проверка деятельности МДОУ «Детский сад № 7» на предмет исполнения законодательства в
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

области пожарной безопасности, в ходе которой установлено, что заведующий хозяйством МДОУ «Детский сад № 7» Константинова А.Ф. ответственная за пожарную безопасность на основании приказа заведующего МДОУ «Детский сад № 7» от 09.01.2023 № 1 допустила нарушения Правил противопожарного режима Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – ППР).
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

а именно:

1. Руководителем организации не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей. п.30 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г;

2. На двери лестничной клетки второго этажа неисправно приспособление для самозакрывания. п. 24 ППР утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.,

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

При рассмотрении административного дела выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: Отсутствие должного контроля за выполнением федерального законодательства в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
(указывается перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Копию представления направить в МДОУ «Детский сад № 7»
(Ф.И.О. руководителя организации, должностного лица, гражданина)

разъяснив ему (ей), что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России он обязан рассмотреть данное Представление в течение **одного месяца** со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление, и предупредив его об ответственности за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а также за непредставление или несвоевременное предоставление сведений (информации) в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Государственный инспектор Лужского района
Ленинградской области по пожарному надзору
(должность государственного инспектора по пожарному надзору Ф.И.О.)



К.В. Белоусов